



KZ.T.02.1754

Испытательная лаборатория ТОО «Еркін талғам»

050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127/2, телефон: (8 727) 3543340

Аттестат аккредитации № KZ.T.02.1754 от «29» июня 2016г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 140К от «29» января 2020 г.

Акт отбора образца (Письмо, Заявка): Заявка от 28.01.2020 г.

Наименование заявителя: ТОО «ТумарМед»

Адрес заявителя: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Шугыла, ул. А. Сыгай, 80/5

Наименование и обозначение испытываемого образца: Вода (вход)

Дата поступления образца: 28.01.2020 г.

Дата изготовления: -

Срок годности: -

Место отбора (фирма, адрес): ИП «Жунусов» столовая при Консерватории имени

Курмангазы, проспект Абылай хана 90

Обозначение НД на продукцию: СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г., № 209 Приложение 1, таб.1, п. 3

Дата начала испытания: 28.01.2020 г.

Дата окончания проведения испытания: 29.01.2020 г.

Вид испытаний: Контрольный

Условия проведения испытаний: Температура 21-23 °С; влажность 68-72 %

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытаний	Допустимые нормы по НД	Фактически получено
1	4	2	3
Органолептические:			
Запах, баллы, не более	ГОСТ 57164-2016	2	0
Привкус, баллы, не более	ГОСТ 57164-2016	2	0
Физико-химические:			
Общая минерализация (сухой остаток), мг/л, не более	ГОСТ 18164-72	1000 (1500)	195
Хлориды, мг/л, не более	ГОСТ 4245-72	350	7,0
Жесткость, мг-экв/л, не более	ГОСТ 31954-2012	7,0 (10)	4,0

Специалисты



Л. Уразаева

Г. Райымжанова

К. Ыбыраев

Заведующий ИЛ

Ж.А. Серикова

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещается

Всего страниц 1

Страница 1